

Акт
осмотра учреждения социальной сферы Курской области с
круглосуточным пребыванием людей на предмет соответствия
требованиям комплексной безопасности

«27»
г. г. с. Свободное

декабрь

2015

г.

(населенный пункт)

Комиссией в составе начальника отделения ИД по ИМО г. Курска
ОИД по г. Курску и Курскому району Новикова А.С.
зам. директора по учебной работе ОКОУ "Клюквинская
школа-интернат" Агадановой Н.И., директори ОКОУ "Новоселецки-
вская школа-интернат"

Проведен осмотр ОКОУ "Новоселецковская школа-интернат"
(наименование учреждения)

В ходе осмотра установлено:

№ п/п	Проверяемое мероприятие	Выполнено (да)	Не выполнено	Выполнено частично	Примечание
1.	Соблюдение режима антитеррористической защищенности:	да			
1.1.	соблюдение пропускного режима на проходной и учет посетителей	да			
1.2.	соблюдение пропускного режима в жилых корпусах	да			
1.3.	размещение автомобилей на автостоянке учреждения	да			
1.4.	проверка объекта на наличие бесхозных предметов	да			

	действию массовых мероприятий				
1.6.	закрытие (опечатывание) подвалов, чердаков, подсобных помещений	да			
1.7.	наличие видеонаблюдения	да			
1.8.	наличие тревожной кнопки	да			
1.9.	освещенность территории (ночью)	да			
2.	Работа дежурного персонала:	да			
2.1.	нахождение дежурного персонала на рабочих местах	да			
2.2.	знание инструкций по действиям при возникновении ЧС	да			
2.3.	знание персоналом инструкций о действиях при пожаре (день-ночь)	да			
2.4.	наличие ответственного, контролирующего работу учреждения	да			
2.5.	работа средств связи (ОВД, ЕДДС)	да			
2.6.	наличие списков телефонов руководителей и дежурных служб	да			
2.7.	Контроль за работой систем энерго-, водо-, тепло- и газоснабжения	да			
3.	Соблюдение правил противопожарного режима:	да			
3.1.	исправность систем пожарной сигнализации и оповещения	да			
3.2.	исправность систем удаленного мониторинга АПС	да			
3.3.	состояние эвакуационных путей и выходов	да			
3.4.	наличие и готовность к действию первичных средств пожаротушения	да			
3.5.	наличие индивидуальных средств защиты органов дыхания	да			
3.6.	наличие работающих фонарей (на каждого работника ночной смены)	да			
3.7.	наличие и готовность средств эвакуации (носилки)	-	-	-	отсутствует
3.8.	состояние внутреннего противопожарного водоснабжения	-	-	-	выпущены в водоп. отсут. сигнал
3.9.	наличие и готовность к действию ДПД	да			
3.10.	соблюдение режима курения	да			
3.11.	исправность электрооборудования, осветительных и бытовых электроприборов	да			
3.12.	расчистка от снега подъездов к зданиям, наружным пожарным водоемосточникам	да			
3.13.	Проведение с персоналом противопожарного инструктажа, тренировок по эвакуации.	да			
4.	Состояние температурного режима в жилых помещениях, наличие комплектов одеял	да			
5	"				

	заводского изготовления на случай отключения отопления, их достаточность	да		
6.	Наличие и готовность к применению резервных источников электро-питания, наличие ответственного за эксплуатацию резервных источников электропитания	да		
7.	Санитарно-гигиеническое состояние учреждения:	да		
7.1.	чистота территории	да		
7.2.	чистота в жилых помещениях	да		
7.3.	чистота на пищеблоке	да		
8	Наличие приказов, планов мероприятий, графиков дежурств персонала в период новогодних и рождественских праздников.	да.		

Дополнительная информация:

Осмотр проведен:

Начальник отделения НР по МВО г. Курск ОИД по г. Курску и К/Р
 (должность) Новиков А.С.
 (подпись) (ФИО)

зам. директора по УР ОКОУ "Кинешинская школа-интернат"
 (должность) И.И. Свишкова
 (подпись) (ФИО)

_____ (должность)
 _____ (подпись) _____ (ФИО)

_____ (должность)
 _____ (подпись) _____ (ФИО)

_____ (должность)
 _____ (подпись) _____ (ФИО)



Представитель учреждения:

Директор Свишков (Свишкова А.И.)