



УТВЕРЖДАЮ
Директор

ООО «НИС Юго-Запад Мониторинг»

Т.С. Качикина

« » 2016г.

АКТ № от «15» 03 2016 г.

проверки работы терминала по выводу на ГУ МЧС

Полное наименование объекта Новоселинскская школа - интернат

Количество приемно-контрольных приборов пожарной сигнализации (ПС) 4

Место установки приемно-контрольных приборов ПС и передающего терминала

Описание состояния приемно-контрольных приборов ПС и общего состояния ПС:

Индикация датчиков и ИПР:

Есть

Нет

Речевое оповещение :

Есть

Нет

Название прибора оповещения Семата

Способ включения речевого оповещения:

Автоматически при срабатывании ПС

Принудительно вручную

Не включается

Состояние шлейфов приемно-контрольного прибора ПС:

Все задействованы и включены (указываются названия приборов, о всеми задействованными шлейфами, но есть отключения по различным причинам. Для отключенных шлейфов указывается их номер и название контролируемого помещения)

шлейф-8
Автоматическая

Все шлейфы включены, но есть неиспользуемые – резервные (указываются названия приборов, имеющие незадействованные, но включенные шлейфы, их номера):

шлейф-8 6-8 резерв

