

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Почтовая ул., д. 3, г. Курск, 305000 тел./ факс: (4712) 70-01-09

Реквизиты: ОКПО 74399360, ОГРН 1054639017344, ИНН/КПП 4632050564/463201001

Аттестат аккредитации

№ ГСЭН.RU.ЦОА.038 от «12» октября 2011 г.

Зарегистрирован в Едином реестре

№ РОСС RU.0001.510130 от «12» октября 2011 г.

Действителен до «12» октября 2016 г.

Заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Курской области»,
Руководитель ИЛЦ



К.В. Гребенюков

2015г.

ПРОТОКОЛ № 207-04. 04.08.2015г.

1. Дата и время проведения измерений: 03.08.2015 г.

2. Наименование и адрес объекта: областное казенное образовательное учреждение для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей «Новопоселеновская специальная (коррекционная) школа-интернат»

Курская область, Курский район, д. 1-е Цветово.

3. Измерения проведены в присутствии (Ф.И.О. должность уполномоченного представителя объекта): директора Тутова А.И.

4. Цель проведения измерений: проведение исследований, испытаний по заявлению № 4712 от 15.07.2015г.

5. Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

Наименование средства измерений	номер	Сведения о поверке		Срок действия	Погрешность прибора
Люксметр/ «ТКА-ЛЮКС»	315389	номер	дата	До 09.12.15г.	± 1 %
		0217844	09.12.2014г.		

6. Наименование нормативного документа, в соответствии с которым выполнялись измерения и выдано заключение: ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности», СанПиН 2.2.1\2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

7. Результаты измерений:

№ п/п	Место проведения	Разряд зрительных работ/ рабочая поверхность	Система освещения (комбинированная, общая)	Источники/ Вид освещения	Значение освещенности (ЛК)	
					Фактическое	Допустимое
1	Кабинет истории					
	Рабочее место №1	Г-08	общее	л.л.	310	300

	Рабочее место №2	Г-08	общее	л.л.	315	300
	Рабочее место №3	Г-08	общее	л.л.	310	300
	Рабочее место №4	Г-08	общее	л.л.	309	300
	Рабочее место №5	Г-08	общее	л.л.	306	300
2	Кабинет математики					
	Рабочее место №1	Г-08	общее	л.л.	313	300
	Рабочее место №2	Г-08	общее	л.л.	310	300
	Рабочее место №3	Г-08	общее	л.л.	320	300
	Рабочее место №4	Г-08	общее	л.л.	314	300
	Рабочее место №5	Г-08	общее	л.л.	310	300
3	Кабинет рус.яз.					
	Рабочее место №1	Г-08	общее	л.л.	440	300
	Рабочее место №2	Г-08	общее	л.л.	441	300
	Рабочее место №3	Г-08	общее	л.л.	441	300
	Рабочее место №4	Г-08	общее	л.л.	440	300
	Рабочее место №5	Г-08	общее	л.л.	442	300
4	Кабинет естествознания					
	Рабочее место №1	Г-08	общее	л.л.	422	300
	Рабочее место №2	Г-08	общее	л.л.	423	300
	Рабочее место №3	Г-08	общее	л.л.	421	300
	Рабочее место №4	Г-08	общее	л.л.	420	300
	Рабочее место №5	Г-08	общее	л.л.	420	300
5	Кабинет ИВТ					
	Рабочее место №1	Г-08	общее	л.л.	410	300
	Рабочее место №2	Г-08	общее	л.л.	420	300
	Рабочее место №3	Г-08	общее	л.л.	414	300
	Рабочее место №4	Г-08	общее	л.л.	410	300
	Рабочее место №5	Г-08	общее	л.л.	411	300
6	Кабинет №1(нач.кл)					
	Рабочее место №1	Г-08	общее	л.л.	413	300
	Рабочее место №2	Г-08	общее	л.л.	414	300
	Рабочее место №3	Г-08	общее	л.л.	412	300
	Рабочее место №4	Г-08	общее	л.л.	415	300
	Рабочее место №5	Г-08	общее	л.л.	416	300
7	Кабинет №2 (нач.кл.)					
	Рабочее место №1	Г-08	общее	л.л.	410	300
	Рабочее место №2	Г-08	общее	л.л.	419	300
	Рабочее место №3	Г-08	общее	л.л.	410	300
	Рабочее место №4	Г-08	общее	л.л.	415	300
	Рабочее место №5	Г-08	общее	л.л.	418	300
8	Столярная мастерская №1					
	Рабочее место №1	Г-08	общее	л.л.	305	300
	Рабочее место №2	Г-08	общее	л.л.	307	300
	Рабочее место №3	Г-08	общее	л.л.	302	300
	Рабочее место №4	Г-08	общее	л.л.	306	300
	Рабочее место №5	Г-08	общее	л.л.	304	300

9	Кабинет №3(нач.кл)					
	Рабочее место №1	Г-08	общее	л.л.	335	300
	Рабочее место №2	Г-08	общее	л.л.	337	300
	Рабочее место №3	Г-08	общее	л.л.	332	300
	Рабочее место №4	Г-08	общее	л.л.	336	300
	Рабочее место №5	Г-08	общее	л.л.	334	300
10	Кабинет №4 (нач.кл) (нач.классы)					
	Рабочее место №1	Г-08	общее	л.л.	443	300
	Рабочее место №2	Г-08	общее	л.л.	420	300
	Рабочее место №3	Г-08	общее	л.л.	420	300
	Рабочее место №4	Г-08	общее	л.л.	424	300
	Рабочее место №5	Г-08	общее	л.л.	420	300
11	Кабинет технологии					
	Рабочее место №1	Г-08	общее	л.л.	410	400
	Рабочее место №2	Г-08	общее	л.л.	410	400
	Рабочее место №3	Г-08	общее	л.л.	413	400
	Рабочее место №4	Г-08	общее	л.л.	414	400
	Рабочее место №5	Г-08	общее	л.л.	415	400
12	Игровая №1					
	Рабочее место №1	Г-08	общее	л.л.	313	300
	Рабочее место №2	Г-08	общее	л.л.	314	300
	Рабочее место №3	Г-08	общее	л.л.	314	300
	Рабочее место №4	Г-08	общее	л.л.	312	300
	Рабочее место №5	Г-08	общее	л.л.	315	300
13	Игровая №2					
	Рабочее место №1	Г-08	общее	л.л.	309	300
	Рабочее место №2	Г-08	общее	л.л.	308	300
	Рабочее место №3	Г-08	общее	л.л.	304	300
	Рабочее место №4	Г-08	общее	л.л.	305	300
	Рабочее место №5	Г-08	общее	л.л.	308	300
14	Игровая №5					
	Рабочее место №1	Г-08	общее	л.л.	314	300
	Рабочее место №2	Г-08	общее	л.л.	314	300
	Рабочее место №3	Г-08	общее	л.л.	312	300
	Рабочее место №4	Г-08	общее	л.л.	316	300
	Рабочее место №5	Г-08	общее	л.л.	316	300
15	Игровая №7					
	Рабочее место №1	Г-08	общее	л.л.	315	300
	Рабочее место №2	Г-08	общее	л.л.	320	300
	Рабочее место №3	Г-08	общее	л.л.	315	300
	Рабочее место №4	Г-08	общее	л.л.	319	300
	Рабочее место №5	Г-08	общее	л.л.	319	300
16	Спортивный зал					
	Рабочее место №1	Г-08	общее	л.л.	210	200
	Рабочее место №2	Г-08	общее	л.л.	213	200
	Рабочее место №3	Г-08	общее	л.л.	212	200
	Рабочее место №4	Г-08	общее	л.л.	212	200

	Рабочее место №5	Г-08	общее	л.л.	210	200
17	Библиотека					
	Рабочее место №1	Г-08	общее	л.л.	303	300
	Рабочее место №2	Г-08	общее	л.л.	304	300
	Рабочее место №3	Г-08	общее	л.л.	304	300
	Рабочее место №4	Г-08	общее	л.л.	302	300
	Рабочее место №5	Г-08	общее	л.л.	305	300
18	Спальня №4					
	Рабочее место №1	Г-08	общее	л.н.	97	75
	Рабочее место №2	Г-08	общее	л.н.	96	75
	Рабочее место №3	Г-08	общее	л.н.	96	75
	Рабочее место №4	Г-08	общее	л.н.	94	75
	Рабочее место №5	Г-08	общее	л.н.	96	75
19	Спальня №8					
	Рабочее место №1	Г-08	общее	л.н.	98	75
	Рабочее место №2	Г-08	общее	л.н.	96	75
	Рабочее место №3	Г-08	общее	л.н.	94	75
	Рабочее место №4	Г-08	общее	л.н.	94	75
	Рабочее место №5	Г-08	общее	л.н.	97	75
20	Игровая №6					
	Рабочее место №1	Г-08	общее	л.л.	л.л.	315
	Рабочее место №2	Г-08	общее	л.л.	л.л.	320
	Рабочее место №3	Г-08	общее	л.л.	л.л.	315
	Рабочее место №4	Г-08	общее	л.л.	л.л.	319
	Рабочее место №5	Г-08	общее	л.л.	л.л.	319

Замеры проведены пом. врача отдела обеспечения
санитарного надзора и экспертиз



Чехлыстовой Н.Е.