



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»**

Почтовая ул., д. 3, Курск, 305000
тел./факс: (4712) 70-01-09, e-mail: cge@kursktelecom.ru, <http://46cge.rosпотребнадзор.ru/>
ОКПО 74399360, ОГРН 1054639017344, ИНН/КПП 4632050564/463201001

21 ДЕК 2015 № 10-16/6435 Директору ОКОУ
на № _____ от _____ «Новопоселеновская специальная (к)
школа-интернат»
Тутову А.И.
Курская область, Курский район,
д. 1-е Цветово.

О выполнении договора
№ 2531 от 22.06.2015г.
за 4-й квартал 2015г.

Уважаемый Анатолий Иванович !

Направляю Вам результаты исследований объектов производственного контроля в ОКОУ «Новопоселеновская специальная (коррекционная) школа-интернат».

Приложение на 3л., 1 экз.

- протоколы исследований пищевых продуктов № 21066-21068 от 03.12.2015г.
- протоколы исследований смывов №№ 15-01/22782-22791-03; от 27.11.2015г.
- протокол исследований питьевой воды № 21069 от 30.12.2015г.

Заместитель главного врача

И.Б.Агеева

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Почтовая ул., д. 3, г. Курск, 305000 тел./ факс: (4712) 70-01-09
Реквизиты: ОКПО 74399360, ОГРН 1054639017344, ИНН/КПП 4632050564/463201001

Аттестат аккредитации

№ ГСЭН.RU.ЦОА.038 от «12» октября 2011 г.

Зарегистрирован в Едином реестре

№ РОСС RU.0001.510130 от «12» октября 2011 г.

Действителен до «12» октября 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Курской области»

Д.Л. Ахметзянова

М.П. « 03 » декабря 2015 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 21066-21068 от 3 декабря 2015 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОКОУ "Новопоселёновская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья"

2. Юридический адрес: Курская область, Курский район, д. 1-е Цветово

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:

Проба № 21066 - Обед из пищеблока; дата изготовления: 26.11.2015; объем партии: 40 порций; упаковка: пластик

Проба № 21067 - Компот из сухофруктов; дата изготовления: 26.11.2015; объем партии: 40 порций; упаковка: стерильная

Проба № 21068 - Плов с курицей; дата изготовления: 26.11.2015; объем партии: 40 порций; упаковка: стерильная

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

ОКОУ "Новопоселёновская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья", Курская область, Курский район, д. 1-е Цветово, Россия

5. Место отбора: ОКОУ "Новопоселёновская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья", Курская область, Курский район, д. 1-е Цветово

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:
26.11.2015 14:00

Ф.И.О., должность: Чехлыстова Н. Е. Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.11.2015 15:10

НД на отбор проб:

Проба № 21066 - ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".

Проба № 21067 - ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

Проба № 21068 - ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 365 от 13.02.2015

8. НД на продукцию: -

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах".

10. Код образца (пробы): 02.15.21066 ,06.15.21067 ,06.15.21068

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 26.11.2015 15:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 21066					
дата начала испытаний 26.11.2015 15:40 дата выдачи результата 02.12.2015 13:05					
1	Белки + углеводы (расчетные данные)	г	146,40	-	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы (данные лабораторного исследования)	г	98,44	-	МУ 4237-86
3	Предел допустимых отклонений (белки + углеводы)	%	32,76	-	МУ 4237-86
4	Жиры (расчетные данные)	г	22,99	-	МУ 4237-86
5	Жиры (данные лабораторного исследования)	г	40,40	-	МУ 4237-86
6	Предел допустимых отклонений (жиры)	%	76,22	-	МУ 4237-86
7	Калорийность (расчетные данные)	ккал	791,94	-	МУ 4237-86
8	Калорийность (данные лабораторного исследования)	ккал	767,36	-	МУ 4237-86
9	Предел допустимых отклонений (калорийность)	%	4,37	не более 5	МУ 4237-86

Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение испытаний: Приходько О. В., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 26.11.2015 15:20

Регистрационный номер пробы в журнале 21067

дата начала испытаний 26.11.2015 15:20 дата выдачи результата 01.12.2015 08:07

1	КМАФАнМ	КОЕ/г	0	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)		не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	S. aureus		не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение испытаний: Сопина В. А., заведующая микробиологической лабораторией - врач-бактериолог

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 26.11.2015 15:20

Регистрационный номер пробы в журнале 21068

дата начала испытаний 26.11.2015 15:20 дата выдачи результата 01.12.2015 08:08

1	КМАФАнМ	КОЕ/г	$5,0 \times 10^2$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)		не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	S. aureus		не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
4	Proteus		не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение испытаний: Сопина В. А., заведующая микробиологической лабораторией - врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сергеева Е. С. Фельдшер-лаборант

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Почтовая ул., д. 3, г. Курск, 305000 тел./ факс: (4712) 70-01-09
Реквизиты: ОКПО 74399360, ОГРН 1054639017344, ИНН/КПП 4632050564/463201001

Аттестат аккредитации
№ ГСЭН.RU.ЦОА.038 от «12» октября 2011 г.
Зарегистрирован в Едином реестре
№ РОСС RU.0001.510130 от «12» октября 2011 г.
Действителен до «12» октября 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»
Руководитель ИЛЦ

К.В. Гребенюков

м.п. «27.11» 2015 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 15-01/22782-22791-03
от «27» ноября 2015 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОКОУ «Новопоселёновская специальная (к) школа-интернат»

2. Юридический адрес: Курская область, Курский район, д. 1-ое Цветово

3. Наименование образца (пробы): Смывы на наличие бактерий группы кишечной палочки

4. Место отбора: ОКОУ «Новопоселёновская специальная (к) школа-интернат»
Курская область, Курский район, д. 1-ое Цветово

5. Условия отбора, доставки : автотранспорт

Дата и время отбора: 26.11.2015 г. в 14:00

Ф.И.О., должность: Помощник врача отдела обеспечения санитарного надзора и экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» Чехлыстова Н.Е.

Условия доставки: образцы (пробы) отобраны и доставлены в стерильных пакетах

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.11.2015 г. в 15:10

НД на отбор проб: МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований: Исследования в рамках выполнения программы производственного контроля

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

8. Код образца (пробы): не кодируются

Код образца (пробы): Не кодируется

РЕЗУЛЬТАТЫ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СМЫВОВ С ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ:

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3 и 4)	НД на методы исследований
1	Доска «ОВ»				
	БГКП	Не выделены	Не допускаются	-	МУ № 2657 от 31.12.82 г.
2	Нож «ОВ»				
	БГКП	Не выделены	Не допускаются	-	МУ № 2657 от 31.12.82 г.
3	Доска «КВ»				
	БГКП	Не выделены	Не допускаются	-	МУ № 2657 от 31.12.82 г.
4	Нож «КВ»				
	БГКП	Не выделены	Не допускаются	-	МУ № 2657 от 31.12.82 г.
5	Ложки				
	БГКП	Не выделены	Не допускаются	-	МУ № 2657 от 31.12.82 г.
6	Тарелки глубокие				
	БГКП	Не выделены	Не допускаются	-	МУ № 2657 от 31.12.82 г.
7	Тарелки мелкие				
	БГКП	Не выделены	Не допускаются	-	МУ № 2657 от 31.12.82 г.
8	Чашки				
	БГКП	Не выделены	Не допускаются	-	МУ № 2657 от 31.12.82 г.
9	Стол «ГП»				
	БГКП	Не выделены	Не допускаются	-	МУ № 2657 от 31.12.82 г.
10	Нож «МВ»				
	БГКП	Не выделены	Не допускаются	-	МУ № 2657 от 31.12.82 г.

Исследования проводили:

Врач – бактериолог

Должность

Подпись

Журавская Т.С.

Ф.И.О.

Фельдшер – лаборант

Должность

Подпись

Шахова О.В.

Ф.И.О.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Почтовая ул., д. 3, г. Курск, 305000 тел./ факс: (4712) 70-01-09
Реквизиты: ОКПО 74399360, ОГРН 1054639017344, ИНН/КПП 4632050564/463201001

Аттестат аккредитации

№ ГСЭН.RU.ЦОА.038 от «12» октября 2011 г.

Зарегистрирован в Едином реестре

№ РОСС RU.0001.510130 от «12» октября 2011 г.

Действителен до «12» октября 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Курской области»,

Руководитель ИЛЦ

К.В. Гребенюков

М.П. «30» ноября 2015 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 21069 от 30 ноября 2015 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОКОУ "Новопоселёновская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья"

2. Юридический адрес: Курская область, Курский район, д. 1-е Цветово

3. Наименование образца (пробы):
Вода из водопроводного крана

4. Место отбора: ОКОУ "Новопоселёновская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья"
Пищеблок

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:
26.11.2015 14:00

Ф.И.О., должность: Чехлыстова Н. Е. Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.11.2015 16:00

НД на отбор проб:

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 365 от 13.02.2015

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 06.15.21069

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 26.11.2015 16:10 Регистрационный номер пробы в журнале 21069 дата начала испытаний 26.11.2015 16:10 дата выдачи результата 30.11.2015 10:16					
1	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение испытаний: Сопина В. А., заведующая микробиологической лабораторией - врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Смирнова Л. Д. Заведующий отделом организации проведения исследований и испытаний -
 врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям